




	<p style="text-align: center;">มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Standard Operation Procedure : SOP) การตรวจสอบเบื้องต้นระบบต่าง ๆ (UPS, AIR, Generator)</p>	<p style="text-align: center;">รหัสงาน SOP ๐๙-๐๑-๐๖</p>	<p style="text-align: center;">เวลารวมตลอด กระบวนการ ๘ นาที / ระบบ</p>
---	--	--	---

ลำดับที่	ผังกระบวนการ	ระยะเวลา	รายละเอียดงาน	ผู้รับผิดชอบ
				
๑			เดินไปตำแหน่งที่ตั้งตู้ อุปกรณ์	เจ้าหน้าที่ศูนย์ คอมพิวเตอร์
๒		๓ นาที	<ul style="list-style-type: none"> - เช็คสถานะต่าง ๆ เช่น ถ้าเป็น UPS ก็จะเป็นการจ่ายไฟ ถ้าเป็น AIR ก็จะเป็นอุณหภูมิ เป็นต้น - เช็ค Log ที่เกิดขึ้น 	เจ้าหน้าที่ศูนย์ คอมพิวเตอร์
๓		๕ นาที	<ul style="list-style-type: none"> - แก้ปัญหากรณีที่สามารรถแก้ไขได้ - แจ้งบริษัทที่จ้างบำรุงรักษาเข้ามาดำเนินการแก้ไข 	เจ้าหน้าที่ศูนย์ คอมพิวเตอร์
				

* ไม่รวมเวลาที่ต้องเดินไปที่ตัวอุปกรณ์ ซึ่งต้องเสียเวลาในการเดินไปที่อุปกรณ์ด้วย